Кота: 223.72м.

Геоложка възраст	Дълбочина от повърхността, м.	Мощност на интервала, м.	Литоложко описание	Геоложки разрез и конструкция	Конструкция: Дълбочина, м.	Вид на обсадната колона	Диаметър, мм.	Задтръбно пространство	ПВН, м.
Q^{de}	7.00	7.00	Глини, песъчливи						
$4/2Pg_2^3$	28.40	21.40	Алтернация на пясъчници плътни и пясъчници с варовита спойка			PVC Плътна	ш 160	Циментация 30.00	Самоизлив + 1.30м.
	63.80	35.40	Алтернация на зеолитизирани туфи и пясъчници, туфозни		55.00			Пясъчна възглавница	
	66.00	2.20	Тектонска зона						
	82.00	16.00	Алтернация на зеолитизирани туфи и пясъчници, туфозни		80.00	PVC Филтър			
					85.00	Плътна			
	105.00	23.00	Алтернация на зеолитизирани туфи и мергели		100.00	PVC Филтър			
					105.00	Плътна			

УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ

(1) Ствол на сондажа с диаметър на сондиране — ш 300 - в инт. 0-00-30.00м.; ш 260 - в инт. 30-00-105.00м.

(2) Обсадна колона PVC ш 160
- Плътна - в инт. 0.00 - 55.00м. и 80.00 - 85.00м. (място за помпа)
100.00 - 105.00м. (утайник)
- Филтърна част в инт. 55.00 - 80.00м. и 85.00 - 100.00м.

(3) Гравийна засипка - в инт. 30.10 - 105.00м.

(4) Пясъчна възглавница - в инт. 30.00 - 30.10м.

(4) Задтръбна цементация - в инт. 0.00 - 30.00м.

"ХидроГеоЕкоИнформ" ЕООД гр. Пловдив			
Обект: ТК-1 за водоснабдяване на обект "Цех за бутилиране" в УПИ XVI, кв. 12 по плана на с. Долно Ботево, общ. Стамболово, обл. Хасково Собственост на: "ТИМЕКС ТРЕЙД" ООД		Хидрогеоложка колонка на ТК-1	
Проектант:	инж. Д. Бакларова		М 1:1000
Граф. прил. 1			04.2020 год.